

~~_____~~
Van: ~~_____~~@minvrom.nl
Verzonden: maandag 27 juni 2005 8.42
Aan: ~~_____~~
CC: ~~_____~~@minaz.nl; ~~_____~~; ~~_____~~
Onderwerp: SPOED Catshuis

Peter,

VERTROUWELIJK

Afgelopen vrijdagmiddag is er overleg geweest bij de Landsadvocaat over het Catshuis. Daar was ook TNO aanwezig die in opdracht van de Rgd een contra-expertise doet naar de brand in het Catshuis. TNO heeft op basis van een stukje overgebleven stof uit de Herenkamer (er was weinig over van de wandbekleding) een test gedaan. Die test, plus hun andere bevindingen, is verwoord in een concept-rapport met als voorlopig geformuleerde conclusie: "De in de Herenkamer aanwezige wandbekleding heeft mogelijk een rol van betekenis gespeeld in branduitbreiding en brandverloop en is daardoor mogelijk in significante mate verantwoordelijk voor het uiteindelijke schadeniveau en aard van de verwondingen van de in de ruimte aanwezige schilder".

TNO beschrijft in het concept-rapport hoe de brand zich zou hebben kunnen afgespeeld, waarbij de rol van de thinner als hoofdoorzaak binnen seconden is overgenomen door de in de Herenkamer aanwezige materialen (mondelling: het Volendam-effect). TNO bestrijdt overigens de bewering van de wederpartij dat de open haard de ontstekingsbron zou zijn geweest maar denkt aan een elektrische oorzaak (schuurmachine of stopcontacten in de vloer).

We hebben aan TNO gevraagd met spoed andere stukken van de 21 verschillende stoffen te onderzoeken, mits die nog te achterhalen zijn bij Ruys/Fransje Killaars. Daar gaan we vandaag achteraan.

Als het verhaal van TNO juist is - en ze zullen nog kritisch naar hun formuleringen kijken - dan is dat zeer ernstig, het meest voor de overleden schilder, maar ook voor:

1. De strafrechtelijke procedure: gaan we de TNO-bevindingen inbrengen, als het OM / de wederpartij niet zelf hiermee komt?
2. De civielrechtelijke procedure: de in te nemen positie rond het schadeverhaal kan een andere worden.
3. De nieuwe wandbekleding: doorgaan mits van gegarandeerd brandveilige kwaliteit en geïmpregneerd, of een ander ontwerp (tijd en kosten).

Ik adviseer deze nieuwe ontwikkeling morgen (of eerder) met de minister te bespreken in de Rgd-staf. SG AZ wordt ook geïnformeerd.

* *adv: ethisch aspect → gebruikelijk is dat wederzijds de technische rapporten worden uitgewisseld (en Rgd heeft het rapport van de wederpartij al ...)*

Met vriendelijke groet,
~~_____~~
Accountdirecteur
tel. 070 ~~_____~~
~~_____~~